

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ХАНТЫ - МАНСКИЙ АУТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«АГАНСКОЕ МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»  
(АО «АМЖКУ»)

ул. Первомайская, д. 6А, пгт. Новоангаск, Нижневартовский район,  
Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Российская Федерация, 628647  
тел.: 8(34668) 51-500, 51-503 тел/факс: 51-506  
<http://amzku.ru>, e-mail: [oao.amzku@gmail.com](mailto:oao.amzku@gmail.com)  
ОКПО 39351069, ОГРН 1098603003443, ИНН/КПП 8620019101/862001001

Исх. № 1954

«19» 12 2019 г.

*Радиков ЗР  
Явль*

Главе городского  
поселения Новоангаск  
Е.Г. Поль

**Технические условия**  
**на подключение к сетям водоснабжения (пожаротушения) и водоотведения под**  
**индивидуальное строительство жилого дома по ул. Ягельная, кадастровый номер**  
**86:04:0000002:904 в с. Варьеган Нижневартовского района**

1. Источник водоснабжения: ВОС «Импульс – 10.
2. Подключение произвести от сетей АО «АМЖКУ».  
Р вод = 4,0-4,2 кг. с./ см<sup>2</sup>.  
Максимальная нагрузка водопотребления в возможной в точке подключения 2,1 м<sup>3</sup>/сутки.
3. Разработать проект на наружные сети водоснабжения в подземном исполнении от ТК до проектируемого дома и предоставить на согласование в АО АМЖКУ.
4. Диаметр трубопровода водоснабжения от ТК до проектируемого дома согласно расчетным показателям.
5. В ТУ в сторону проектируемого жилого дома установить стальную запорную арматуру.
6. Трубу водоснабжения запроектировать полиэтиленовую в ППУ изоляции.
7. Прокладка трубопровода наружная, совместно с обратным трубопроводом теплоснабжения.
11. При проектировании системы водоснабжения здания предусмотреть установку поквартирного прибора учета холодной воды.
12. Для водоотведения запроектировать индивидуальный выгреб, согласно проектным решениям и расчетным показателям.
13. Предусмотреть подъездную дорогу к септику.
14. Срок подключения к сетям инженерной инфраструктуры 3 года со дня выдачи технических условий.
15. Срок действия технических условий 3 года.

Исполняющий обязанности директора



В.А.Барсуков

